


LAN マルチプレクサ 2:1 × 2CH



LNX-205

ユーザーズマニュアル

Ver.1.0



ヒューマンデータ

目次

● はじめに.....	1
● ご注意.....	1
● 改訂記録.....	2
1. 製品の内容について.....	2
2. 製品概要.....	2
3. 各部の名称.....	3
4. 仕様.....	5
4.1. 一般仕様.....	5
4.2. 付属ACアダプタ仕様.....	6
4.3. 別売りアクセサリ.....	6
4.4. 電源について.....	6
4.5. FG端子.....	6
4.6. 切換スイッチ.....	7
4.7. 外部接点入力用コネクタ.....	7
5. 接続例.....	8
6. LNXシリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL).....	9
6.1. microSDカード アクセスフロー.....	10
6.2. 設定を書き込む.....	11
6.3. 設定を読み込む.....	13
6.4. ネットワーク経由で設定/読込.....	15
7. 制御コマンド.....	16
7.1. 制御コマンド一覧.....	16
7.2. 通信ソフトウェアによるコマンド確認例.....	19
7.3. アプリケーションによる動作確認.....	21
8. 仮想COMポートの使用について.....	22
9. サポートページ.....	22
10. 添付資料.....	22
11. お問い合わせについて.....	22


● はじめに


この度は、LNX-205 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

LNX-205 は、2 回路×2 チャンネルの LAN ポートを切り換えることのできる LAN マルチプレクサ(切換器)です。LAN 経由で PC から簡単なコマンドを送信して切り換え、外部接点入力、本体付属の切り換えスイッチの 3 通りの方法で LAN 回線を切り換えることができます。

どうぞご活用ください。

● ご注意

 禁止	1 本製品には、民生用の一般電子部品が使用されています。宇宙、航空、医療、原子力等、各種安全装置など人命、事故にかかわる特別な品質、信頼性が要求される用途でのご使用はご遠慮ください。
	2 水中、高湿度の場所での使用はご遠慮ください。
	3 腐食性ガス、可燃性ガス等引火性のガスのあるところでの使用はご遠慮ください。
	4 基板表面に他の金属が接触した状態で電源を入れしないでください。
	5 定格を越える電圧を加えないでください。

 注意	6 本書の内容は、改良のため将来予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
	7 本書の内容については万全を期して作成しましたが、万一誤りなど、お気づきの点がございましたら、ご連絡をお願いいたします。
	8 本製品の運用の結果につきましては、7. 項にかかわらず当社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
	9 本書に記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは本書に記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
	10 本書および、回路図、サンプル回路などを無断で複製、引用、配布することはお断りいたします。
	11 発煙や発火、異常な発熱があった場合はすぐに電源を切ってください。
	12 ノイズの多い環境での動作は保障しかねますのでご了承ください。
	13 静電気にご注意ください。

● 改訂記録

日付	バージョン	改訂内容
2020/08/21	1.0	初版発行

1. 製品の内容について

本パッケージには、以下のものが含まれています。万一、不足などがございましたら、弊社宛にご連絡ください。

LAN マルチプレクサ 2:1 x 2CH (LNX-205)	1
microSD カード(USB アダプタ付)	1
D-Sub9 ピン用 M2.6 取付ネジ(#4-40 UNC は取付済み)	2
AC アダプタ(DC5V)	1
ドライバ & アプリケーション CD	1 *
マニュアル(本書)	1 *
ユーザー登録はがき	1 *

* オーダー毎に各1部の場合があります。(ご要望により追加請求できます)

2. 製品概要

LNX-205 は、2 回路×2 チャネルの LAN ポートを切り換えることのできる LAN マルチプレクサ (切換器) です。LAN 経由で PC から簡単なコマンドを送信して切り換え、外部接点入力、本体付属の切り換えスイッチの 3 通りの方法で LAN 回線を切り換えることができます。


外部ネットワークと内部ネットワークの切り換えや、必要時のみネットワークに接続するシステムなどに利用することができます。LAN ポートを切り換えることにより、LAN 機器の自動検査時に 1 度のセッティングで 2 台の検査を実行することが可能になるなど、検査工程の省力化にもご活用いただけます。

LNX-205 は、PoE 機能を標準搭載しているため、LAN ケーブルから電源を供給して動作することができます。(PoE 対応 HUB などが必要) 付属の AC アダプタによる動作も可能です。


ネットワークなどの設定は、microSD カードから設定することができ、機器交換時も microSD カードを挿入するだけで簡単に復旧できます。

3. 各部の名称

銘板




フロント側パネル



LED 表示

	名称・機能	内容
PWR	電源 LED (赤)	製品に電源が供給されている時に点灯します
LAN A1,A2,B1,B2	選択表示 LED (赤)	選択されている LAN ポートが点灯します

リア側パネル



LED 表示

	名称・機能	内容
ACT	アクティブ LED (緑)	ネットワークポートが送受信を行っているときに点灯します
LINK	リンク LED (黄)	製品に電源が供給されていて、かつ正常に接続されている時に点灯します
SYS	システム LED (赤)	電源投入時は設定データを読み込む処理などで数秒間点滅します 使用準備が完了したときに点灯します
BUSY	microSD カード アクセス LED (赤)	microSD カードにアクセスしている時に点灯します 消灯時 microSD カードを取り外すことができます

4. 仕様

4.1. 一般仕様

項目	内容	備考
製品型番	LNX-205	
電源	DC5V 付属 AC アダプタ または PoE 機能により LAN コネクタから供給	PoE はパターン A と パターン B 両対応
消費電流	300mA 以下	
制御用ポート	IEEE802.3(10Base-T)、IEEE802.3u(100Base-TX) 半二重 / 全二重(自動判別)	
共通/切換ポート	10/100/1000 Base-T	
切換ポート数	2 回路 × 2 チャンネル	
LAN コネクタ	RJ45 × 7	ESD 保護 ±11KV
通信プロトコル	TCP/UDP/Telnet	
外部接点入力コネクタ	D-Sub 9 ピン オス(取付ネジ#4-40 UNC)	取付ネジ M2.6 ミリネジも 付属、交換可能
設定用メモ리카ード	microSD カード	本製品の設定用
表示 LED	電源 LED 選択表示 LED × 4 システム LED MicroSD カードアクセス LED アクティブ LED (RJ45 コネクタ) リンク LED (RJ45 コネクタ)	
動作温度範囲	-20~60°C	結露等なきこと AC アダプタは除く
動作湿度範囲	10~85% RH	
保存温度範囲	-20~60°C	
保存湿度範囲	10~85% RH	
耐ノイズ性	規定せず	
規格など	規定せず	
質量	約 250 [g]	本体のみ
外形寸法	165 x 80.5 x 39 [mm]	突起物含まず

※部品は互換性のものに変更になる場合があります

※サスペンド、スタンバイ、休止状態などの省電力機能には非対応です





※製品付属の microSD カードを使用してください

4.2. 付属 AC アダプタ仕様

項目	内容	備考
入力	AC100～240V 50/60Hz 0.3A	
出力	DC5V 2.0A	
プラグ	内径 2.1mm センタープラス	
適合ジャック	内径 2.1mm	
動作温度範囲	0～40℃	結露等なきこと
動作湿度範囲	30～85% RH	
保存温度範囲	-20～80℃	
保存湿度範囲	10～95% RH	
コード長	1.6m	
質量	約 70 [g]	
サイズ	46 x 34 x 25 [mm]	突起含まず

※ 互換品と変更になる場合がございます

4.3. 別売りアクセサリ

MODEL	画像	品名	備考
ACC-027		縦置き金具 A JAN: 4937920801096	縦向きに 取り付けるための金具
ACC-028		横置き金具 A JAN: 4937920801102	横向きに 取り付けるための金具
ACC-031		DIN レール取付具 B JAN: 4937920801256	DIN レールに 取り付けるための金具
ACC-036		USB シリーズ用 マグネット取付セット JAN: 4937920801539	強力なネオジウムマグネット

4.4. 電源について

LNX-205 は、PoE 機能を標準搭載しているため LAN ケーブルから電源を供給して動作することができます。（PoE 対応 HUB などが必要）

付属の AC アダプタによる動作も可能です。PoE は、パターン A とパターン B の両方に対応しています。

4.5. FG 端子

必要に応じて大地アースなどと接続することができます。



4.6. 切換スイッチ

切換スイッチを使って LAN ポートを手動で切り換えることができます。また電源投入時は、切換スイッチの設定が初期ポートとして選択されます。

切換スイッチで選択した後に制御用 LAN ポートから切換コマンドを受信した場合は、切換コマンドのポートが選択されます。外部接点入力も同様です。

※切換スイッチを無効にしたい場合は、切換スイッチをすべて ON に設定して電源を投入してください

選択なし	A1 選択	A2 選択	B1 選択	B2 選択
<p>CH-A CH-B 1 2 1 2</p> <p>DIP SW</p> <p>出荷時設定</p>	<p>CH-A CH-B 1 2 1 2</p> <p>DIP SW</p>	<p>CH-A CH-B 1 2 1 2</p> <p>DIP SW</p>	<p>CH-A CH-B 1 2 1 2</p> <p>DIP SW</p>	<p>CH-A CH-B 1 2 1 2</p> <p>DIP SW</p>

4.7. 外部接点入力用コネクタ


外部接点入力用コネクタとして D-Sub9 ピンコネクタが搭載されています。LAN A1~LAN B2 と GND を短絡させることにより LAN ポートが切り換わります。

例) LAN B1 (ピン番号 : 3) と GND (ピン番号 : 5) を短絡 → B COM と B1 が接続

注意

LAN A1~LAN B2 は、リレー接点やスイッチなどの無電圧（ドライ）接点を接続してください。電圧がかかると破損しますのでご注意ください。

ピン番号	信号	方向	備考
1	LAN A1	IN	LAN A1 選択
2	LAN A2	IN	LAN A2 選択
3	LAN B1	IN	LAN B1 選択
4	LAN B2	IN	LAN B2 選択
5	GND	-	GND
6	-	-	NC
7	(COM A)	-	CH-A 電圧入力用 (オプション)
8	-	-	NC
9	(COM B)	-	CH-B 電圧入力用 (オプション)
CASE	FG	-	FG 端子と接続




※D-Sub9 ピンコネクタの取り付けネジとして#4-40 UNC が取り付けられていますが、製品に付属の M2.6 ミリネジに交換することも可能です

※COM A (ピン番号 : 7), COM B (ピン番号 : 9) は DC5V~DC24V 電圧入力用のオプションです オープンコレクタやトランジスタ等から直接切り換えたい場合はお問い合わせください

5. 接続例

共通ポート(A COM)に接続されたLANまたは外部ネットワークなどと、LAN①、②のいずれかのネットワークに切り換え。チャンネルBも同様で、チャンネルAとは独立しています。



6. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL)


製品の設定は、LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL)を利用して、microSD カード経由またはネットワーク経由で設定することができます。本ツールは製品付属の CD に収録されています。また製品の資料ページからもダウンロードが可能です。

本章では基本的な設定の書き込み、読み込みの操作について説明します。各設定内容の詳細につきましては、製品付属の CD 内に収録されている「LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL) ユーザーズマニュアル」を参照してください。

Ver2.6 の画面です


6.1. microSD カード アクセスフロー

microSD カードへのアクセスは、電源投入直後に行われます。microSD カードアクセス LED が点灯している時は、microSD カードの取り外しをしないようにしてください。microSD カードアクセス LED が消灯した後に取り外しが可能です。



6.2. 設定を書き込む


1. LNX シリーズ設定ツール(LNX SETTING TOOL Ver*.*)を開きます。
2. 製品選択の画面で【LNX-205 LAN マルチプレクサ 2:1 x 2CH】を選択し【OK】をクリックします。




3. ネットワーク設定など、各種設定を行います。
4. microSD カードをパソコンに接続します。(製品に USB アダプタが付属されています)
5. 【設定データ保存】のボタンをクリックします。



6. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。



7. 保存先を micorSD カードに指定し、【保存(S)】をクリックします。ファイル名は” WR_DATA. TXT” から変更せずに保存してください。



8. microSD カードをパソコンから取り外し、製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
9. 製品の電源を入れると自動的に設定データが書き込まれます。書き込まれた設定データは電源を切っても保存されていますので、次回からはmicroSD カードを挿入する必要はありません。microSD カード アクセス LED (BUSY)の消灯を確認後、microSD カードを取り外して保管してください。

6.3. 設定を読み込む


1. 製品付属の microSD カードを製品に挿入します。製品に電源が入っている場合は電源を切ってから挿入してください。
2. 製品の電源を入れると自動的に設定データが microSD カードに保存されます。保存された設定データのファイル名は” RD_DATA.TXT” です。microSD カードは電源投入後の送受信 LED (TX/RX) 消灯後に取り外しができます。

注意 同一ファイル名のファイルが存在すると上書きされます。


3. microSD カードをパソコンに接続します。(製品に USB アダプタが付属されています)
4. LNX シリーズ設定ツールを開き、【設定データ読み込み】のボタンをクリックします。



5. 確認ダイアログが表示されます。確認後【OK】をクリックします。



6. micorSD カード内の” RD_DATA.TXT” を指定し、【開く (O)】 をクリックします。



7. 設定データが読み込まれます。




6.4. ネットワーク経由で設定/読込

1. 各種設定を行い、【ネットワーク】のボタンをクリックします。
注意 microSD カードが、製品に挿入されていない事を確認してください



2. IP アドレスを手動で入力するか、【ネットワーク検索】をクリックします。複数検索された場合はリストから番号を選択します。



3. 【設定データ読込】または【設定データ書込】のボタンをクリックします。

※ 検索結果に表示されている場合でも PC と同一セグメントでない場合は読込/書込ができず、タイムアウトとなります。この場合は PC のネットワーク設定を変更するか、microSD カードを使用して設定の読込/書込を行ってください。

7. 制御コマンド

制御用コマンドにはアスキー文字を割り当てていますので、ターミナルからキーボード操作で動作確認が可能です。大文字と小文字は区別されます。それぞれのコマンドには応答があります。

7.1. 制御コマンド一覧

	コマンド名	動作	書式
1	A0 コマンド	チャンネル A LAN 非選択	A0<CR>
2	A1 コマンド	チャンネル A LAN A1 選択	A1<CR>
3	A2 コマンド	チャンネル A LAN A2 選択	A2<CR>
4	AP コマンド	チャンネル A アクティブポートを取得	AP<CR>
5	B0 コマンド	チャンネル B LAN 非選択	B0<CR>
6	B1 コマンド	チャンネル B LAN B1 選択	B1<CR>
7	B2 コマンド	チャンネル B LAN B2 選択	B2<CR>
8	BP コマンド	チャンネル B アクティブポートを取得	BP<CR>
9	VE コマンド	製品バージョンの取得	VE<CR>
10	PS コマンド	ポート切替パスワード設定	PS,{PRAM1},{PRAM2}<CR>
11	EP コマンド	ポート切替 有効	EP,{PRAM}<CR>
12	DP コマンド	ポート切替 無効	DP<CR>

1. A0 コマンド : チャンネル A LAN 非選択

書式		A0<CR>
機能		チャンネル A の LAN ポートを非選択とします
使用例	送信	A0<CR>
	応答	A0,0<CR> ※チャンネル A の LAN ポートが非選択となった場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

2. A1 コマンド : チャンネル A LAN A1 選択

書式		A1<CR>
機能		チャンネル A の LAN ポート A1 を選択します
使用例	送信	A1<CR>
	応答	A1,1<CR> ※チャンネル A の LAN ポート A1 の選択が完了した場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

3. A2 コマンド : チャンネル A LAN A2 選択

書式		A2<CR>
機能		チャンネル A の LAN ポート A2 を選択します
使用例	送信	A2<CR>
	応答	A2,2<CR> ※チャンネル A の LAN ポート A2 の選択が完了した場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

4. AP コマンド : チャンネル A アクティブポートを取得

書式		AP<CR>
機能		チャンネル A のアクティブポートを取得します
使用例	送信	AP<CR>
	応答	AP,1<CR> ※チャンネル A の LAN ポート A1 が選択されている場合

5. B0 コマンド : チャネル B LAN 非選択

書式	B0<CR>	
機能	チャネル B の LAN ポート を非選択とします	
使用例	送信	B0<CR>
	応答	B0,0<CR> ※チャネル B の LAN ポートが非選択となった場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

6. B1 コマンド : チャネル B LAN B1 選択

書式	B1<CR>	
機能	チャネル B の LAN ポート B1 を選択します	
使用例	送信	B1<CR>
	応答	B1,1<CR> ※チャネル B の LAN ポート B1 の選択が完了した場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

7. B2 コマンド : チャネル B LAN B2 選択

書式	B2<CR>	
機能	チャネル B の LAN ポート B2 を選択します	
使用例	送信	B2<CR>
	応答	B2,2<CR> ※チャネル B の LAN ポート B2 の選択が完了した場合 Password required<CR> ※ポート切替が無効の場合

8. BP コマンド : チャネル B アクティブポートを取得

書式	BP<CR>	
機能	チャネル B のアクティブポートを取得します	
使用例	送信	BP<CR>
	応答	BP,1<CR> ※チャネル B の LAN ポート B1 が選択されている場合

9. VE コマンド : 製品バージョンの取得

書式	VE<CR>	
機能	製品バージョンを取得します。	
使用例	送信	VE<CR>
	応答	LNx-205 Ver. 1.0<CR> ※Ver. 1.0 の場合

10. PS コマンド : ポート切替パスワードの設定

書式	PS,[PRAM1],[PRAM2]<CR>	
機能	ポート切替するためのパスワードを設定します。パスワードの初期値は「0000」に設定されています。「0000」以外のパスワードを設定後、E コマンドによりポート切替を有効にすることで、0~4 コマンドが有効となります。	
パラメータ設定範囲	PRAM1... 変更前のパスワードを入力します。半角英数(最大 4 文字) PRAM2... 変更後のパスワードを入力します。半角英数(最大 4 文字)	
使用例	送信	PS,0000,1234<CR> ※パスワードを 0000 から 1234 に変更する場合
	応答	Password setting completed<CR> ※正常に設定が完了した場合 Password do not match<CR> ※変更前パスワードが一致しない場合

11. EP コマンド : ポート切換 有効

書式	EP,[PRAM]<CR>	
機能	ポート切換を有効に設定します。パスワードの初期値は「0000」に設定されています。「0000」以外のパスワードを設定後、E コマンドによりポート切換を有効にすることで、0~4 コマンドが有効となります。	
パラメータ設定範囲	PRAM・・・パスワードを入力します。半角英数(最大 4 文字)	
使用例	送信	EP,1234<CR> ※パスワードが 1234 に設定されている場合
	応答	Enable LAN port control<CR> ※ポート切換が有効となった場合 Password do not match<CR> ※パスワードが一致しない場合

12. DP コマンド : ポート切換 無効


書式	DP<CR>	
機能	ポート切換を無効に設定します	
使用例	送信	DP<CR>
	応答	Disable LAN port control<CR>

※該当しない制御コマンドを受信した場合は、Undefined command<CR>が応答されます
 ※<CR>: 改行コード (0x0D)

7.2. 通信ソフトウェアによるコマンド確認例


通信ソフトウェア (Tera Term) は、キーボードから入力した文字を接続先の端末に送信し、接続先の端末が送ってきた文字を表示する機能を持った Windows 用のターミナルソフトです。

1. LNX-205 の LAN 制御用ポートに LAN ケーブルを接続し、LNX-205 の電源を入れます。
2. Tera Term を開き”新しい接続”を選択します。ホスト、TCP ポートなどの設定後、OK をクリックします。




LNX-205 のネットワーク設定が、IP アドレス: 192.168.0.100、ポート番号: 10001 で設定している場合


3. “端末の設定”で受信 (R) を CR+LF、ローカルエコー (L) にチェックを入れ、キー入力が表示されるように設定し、OK をクリックします。



4. TCP 接続用パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。




5. コマンドを入力し、LNX-205 の動作を確認します。



7.3. アプリケーションによる動作確認

LNX-205 専用アプリケーション“LNX-205-SELECT”を使ってLANポートを切り換えることができます。コマンドラインの引数によりBATファイルから切り換え、または外部プログラムから呼び出して切り換え等が可能です。

詳細については、「9. サポートページ」に記載の資料ページに公開しています「LNX-205 専用 LANポート切替アプリケーション」のページを参照してください。



8. 仮想 COM ポートの使用について

仮想 COM ポートを使用することで本製品に割り当てられた IP アドレス/ポート番号を仮想 COM ポートに割り当てて使用することができます。

詳細につきましては製品付属の CD 内「LNX シリーズ仮想 COM ポート ユーザーズマニュアル」を参照してください。

9. サポートページ

改訂資料やその他参考資料は、必要に応じて各製品の資料ページに公開致します。

<https://www.hdl.co.jp/ftpdata/LNX/LNX-205/index.html>

<https://www.fa.hdl.co.jp/jp/lrx-info-support.html>

- LNX シリーズ設定ツール
- 仮想 COM ポート生成ツール
- 外形寸法図
- LNX-205 専用 LAN ポート切替アプリケーション

...等

また下記サポートページも合わせてご活用ください。

<https://www3.hdl.co.jp/spc/fa-top.html>

10. 添付資料

- 外形寸法図
- AC アダプタ外形寸法図

11. お問い合わせについて

お問い合わせ時は、製品型番とシリアル番号を添えて下さるようお願い致します。

e-mail の場合は、SPC2@hdl.co.jp へご連絡ください。

または、当社ホームページに設置のお問い合わせフォームからお問い合わせください。

技術的な内容にお電話でご対応するのは困難な場合がございます。可能な限りメールなどをご利用くださるようご協力をお願いいたします。

1


2

3

4


A

A



B

B




C

C

D

D



E

E

F


		SCALE	UNIT	MATERIAL
		-	mm	
CHK	DWG 	TITLE		
		LNX-205 Outline Drawing		DRAWING NO
		LNX205R1-DWG-A		A

1

2

3

A4 SHEET 1 OF 1



HUMANDATA		UNIT	TITLE	
CHK	DWG	mm	HGF12-US0520 Outline Drawing	
		SCALE	DWG NO	REV
		1/1	G-HGF12-US0520	B

LAN マルチプレクサ 2:1 × 2CH

LNx-205

ユーザーズマニュアル

2020/08/21 Ver.1.0

有限会社ヒューマンデータ

〒567-0034

大阪府茨木市中穂積 1-2-10

ジブラルタ生命茨木ビル

TEL : 072-620-2002

FAX : 072-620-2003

URL : <https://www.fa.hdl.co.jp> (Japan)

: <https://www.fa.hdl.co.jp/en> (Global)
